

Terrassehaverne
Lennard B. Nielsen
Bogensevej 29, 1
4700 Næstved

BYG

Næstvedvej 1
DK-4760 Vordingborg

Direkte 25 28 18 16
Fax 55 34 16 00
E-mail bln@arteliagroup.dk

Sag nr. 1009211-002

Dato 10-10-2023

**Bygningsbesigtigelse
Tagbeklædning på boligblokkene på Terrassehaverne**

**Besigtigelsesdato 2023.10.09 kl 10.00
Deltagere Claus – BN**

Besigtigelse af tagbeklædning på blok A og Blok B.

Besigtigelsen blev udvendig udført fra lift.

Taget var vådt pga regnvejr.

I blok A – blev tagpladerne også besigtiget indvendig. Der har tidligere været foretaget besøg i tagrummene, hvor tagpladerne også er blevet besigtiget.


Der er ikke konstateret revner i tagpladerne.



Der er ikke konstateret væsentlige afskallinger på tagpladerne.

Enkelte tagplader havde en anden farve – og disse kan have en kortere levetid.

Generelt vurderes det at tagpladerne kan holde i ca 10 år endnu.

Der blev taget en del foto af tagbeklædningerne.



	
	
	
	<p>Enkelte tagplader var blakkede – og kan have en kortere levetid.</p> <p>Indvendig var tagpladerne tørre og så sunde ud.</p>

Tilsyn udført af
 Bjørn Nielsen
 Artelia – Rådgivende Ingeniører